Συγκεντρώσεις Νιτρικών – Νιτρωδών – Αμμωνιακών ιόντων στο πόσιμο νερό Κοινοτήτων της Δ.Ε. Φιλίππων

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί «ποιότητας του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης», Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β/11-07-2001 και ΦΕΚ 1082/Β/14-08-2001) και ΔΥΓ2/Γ.Π. οικ 38295 (ΦΕΚ 630/Β/26-04-07) Υγειονομικές Διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους

Παραμετρική τιμή	**Νιτρικά**	**Νιτρώδη**	**Αμμωνιακά**
mg/l	50	0,50	0,50

	17-01-2024			**22-02-2024**														
Κοινότητα	**Νιτρικά**	**Νιτρώ-δη**	**Αμμω-νιακά**	**Νιτρικά**	**Νιτρώ-δη**	**Αμμω-νιακά**												
Αμυγδαλεώνας Γεώτ. Άρδευσης 1	**21,2**	<0,03	<0,06	**19,0**	<0,03	<0,06												
Αμυγδαλεώνας Γεώτ. Άρδευσης 2	**18,9**	<0,03	<0,06	**18,8**	<0,03	<0,06												
Αμυγδαλεώνας Γεώτ. Άρδευσης 3	**26,3**	<0,03	<0,06	**28,5**	<0,03	<0,06												
Αμυγδαλεώνας Γεώτρ. ύδρευσης	**24,1**	0,05	<0,06	**26,4**	<0,03	<0,06												
Ζυγός	**28,3**	<0,03	<0,06	**34,2**	<0,03	<0,06												
Κρηνίδες	**33,3**	<0,03	<0,06	**33,5**	<0,03	<0,06												
Κρυονέρι	**25,0**	<0,03	<0,06	**25,5**	<0,03	<0,06												
Λυδία	**44,4**	<0,03	<0,06	**43,5**	<0,03	<0,06												
Νέο Ζυγός	**11,4**	<0,03	<0,06	**11,6**	<0,03	<0,06												
Πολύστυλο				**40,6**	<0,03	<0,06												
Φίλιπποι	**43,6**	<0,03	<0,06	**43,2**	<0,03	<0,06												