



ΔΙΑΜΕΤΡΟΙ ΑΓΩΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΜΥΓΔΑΛΕΩΝΑ Δ.Ε. ΦΙΛΙΠΠΩΝ									
ΑΓΩΓΟΣ (ΠΡΟΦ)	ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ (m)								
	Φ 110	Φ 125	Φ 140	Φ 160	Φ 200	Φ 250	Φ 300	Φ 375	Φ 450
P1									
P2									
P3	113,0								
P4									
P5		140,0							
P6									
P7				198,0					
P8					158,0				
P9	193,0								
P10	212,0								
P11	209,0		272,0						
P12	123,0								
P13	302,0								
P14									
P15				245,0					
P16									
P17									
P18									
P19	291,0								
P20									
P21									
P22									
P23									
P24	190,0								
P25	188,0								
P26	181,0								
P27									
P28									
P29									
P30									
P31	223,0								
P32									
P33									
P34									
P35									
P36	303,0								
P37									
P38									
P39									
P40									
P41									
P42									
P43									
P44	55,0								
P45									
P46									
P47									
P48									
P49									
P50									
ΣΥΝΟΛΟ	3413,0	108,0	3453,0	1729,0	397,0	303,0	963,0	6793,0	26417,0

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΧΥΤΟΣΑΛΙΦΡΟ
- Φ110 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΗΠΔΡΕ-100/10 ΡN
- Ρ43-L ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΝΕΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΗΠΔΡΕ-100/10 ΡN
- Φ 140 ΜΗΚΟΥΣ L ΣΕ m ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ
- ΑΓΩΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ63
- ΑΓΩΓΟΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ Φ75
- + ΑΕΡΟΞΕΛΑΓΩΓΟΣ
- + ΕΚΚΕΝΩΤΗΣ
- + ΗΥΔΡΟΒΕΒΤΙΚΟΣ ΚΡΟΥΣΟΣ
- + Ν7 ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΟΜΒΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
- + ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΕΛΑΦΟΥΣ/ΠΙΣΟΜΕΤΡΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ
- ΔΙΚΑΙΩΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ (GG)
- ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗ ΔΙΚΑΙΩΔΑ ΠΑΡΩΡΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ 16 atm
- ΔΙΚΑΙΩΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΩΤΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ
- ΔΙΚΑΙΩΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ DN75
- ΔΙΚΑΙΩΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ DN50
- + ΜΕΙΩΤΗΣ (Μ 3atm - Μείωση πίεσης κατά 3 atm)
- + ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΜΕΣΗ ΣΤΑΘΜΗ ΝΕΡΟΥ 169 μ.
- ΧΑΜΗΛΗ ΖΩΝΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ 1 ΜΕΙΩΤΗ
- ΜΕΣΗ ΖΩΝΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ 1 ΜΕΙΩΤΗ
- ΥΨΗΛΗ ΖΩΝΗ ΔΙΚΤΥΟΥ

Δ. Ε. Υ. Δ. Κ.
Δημοτική Επιχείρηση Υδρευσης Αποχέτευσης Καβάλας

Κατασκευή δικτύου υδρεύσης Δήμου Καβάλας –
 Εσωτερικό δίκτυο Κοινότητας Αμυγδαλεώνα Δ.Ε. Φιλίππων

Θέμα σχεδίου: Οριζοντογραφία δικτύου	αριθμός σχεδίου: Ο.Υ.1
κλίμακας: 1:2000	
ο συντάξας: Μαυρίδης Θωμάς Πολιτικός Μηχανικός	θεωρήθηκε: Ο Διευθυντής Τ.Υ. της ΔΕΥΑΚ Λογκάρης Άγγελος Πολιτικός Μηχανικός M.Sc.

Ιούνιος 2020