


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ ΚΡΗΝΙΔΩΝ
ΜΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ Α1 - ΛΥΔΙΑΣ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΘΕΜΑ
ΗΛΜ.1	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΑΔ1 ΠΗΛΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟΥ
ΚΛΙΜΑΚΑ	
1:50	

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	
ΜΑΡΙΑ ΑΡΓΥΡΗ ηλεκ. μηχαν.	
ΚΑΒΑΛΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013	

ΟΝΟΜΑ	ΙΔΙΟΤΗΤΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΣΙΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ	ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ		
ΦΛΩΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛ	ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Τ.Υ.		



- ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ
- Διακόπτης στεγανός
 - Ρευματοδότης SHUKO
 - Τριφασικός Ρευματοδότης
 - ΣΤΕΓ.ΦΩΤ.ΦΘΟΡ.ΟΡ. 2Χ18W
 - Φωτιστικό τοίχου στεγανό



- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 5G2,5 Η05VV-U
- ΡΕΥΜΑΤΟΔΟΤΗΣ 3G2,5 Η05VV-U
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ 3G1,5 Η05VV-U
- ΦΩΤΙΣΜΟΣ 3G1,5 Η05VV-U
- ΕΞΑΕΡΙΣΤΗΡΑΣ 3G1,5 Η05VV-U
- ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΑΝΤΛΙΑΣ ΔΙΑΡΡΟΩΝ 3G1,5 Η05VV-U
- ΑΠΟΣΜΗΣΗ 3G2,5 Η05VV-U
- 9.ΚΥΤΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ ΝΕΟΠΡΕΝ Η07RN-F (((3G2,5)X2)+(2G2,5)+(3G1,5))
- ΚΥΤΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΛΩΤΗΡΩΝ 4X(3G1,5 J1VV-U.R.S.)